

Vegyszer tárolási ellenőrzőlista

Időszakos ellenőrzés a veszélyes anyagok tárolási előírásainak betartásához — Kbtv. 15.§, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi előírások

Cég neve:		Telephely címe:	
Felelős személy:		Dátum:	

Tárolóhely általános állapota

Ellenőrzési szempont	Megfelel	Nem felel meg	Javító intézkedés / határidő
A vegyszerosztály helyiség zárt és kulccsal zárható	☐ OK	☐ Nem OK	
A tároló jól szellőzik (természetes vagy mechanikus szellőzés)	☐ OK	☐ Nem OK	
A padozat sima, mosható, kémiai hatásoknak ellenálló	☐ OK	☐ Nem OK	
Kármentő tálcák / zárt kármentő van az edények alatt	☐ OK	☐ Nem OK	
A helyiség hőmérséklete megfelel a tárolási előírásoknak	☐ OK	☐ Nem OK	
A tároló nem élelmiszer-feldolgozó terület közelében van	☐ OK	☐ Nem OK	

Címkézés és azonosítás

Ellenőrzési szempont	Megfelel	Nem felel meg	Javító intézkedés / határidő
Minden edény eredeti címkéjével van ellátva	☐ OK	☐ Nem OK	
Átöntött anyagok megfelelő felirattal és CLP piktogrammal vannak jelölve	☐ OK	☐ Nem OK	
A veszélyre utaló piktogramok jól láthatók és olvashatók	☐ OK	☐ Nem OK	
A használati/adagolási utasítás elérhető a felhasználás helyén	☐ OK	☐ Nem OK	

Biztonsági adatlapok

Ellenőrzési szempont	Megfelel	Nem felel meg	Javító intézkedés / határidő
Minden tárolt anyaghoz rendelkezésre áll magyar nyelvű SDS	☐ OK	☐ Nem OK	
Az SDS-ek a tároló közelében hozzáférhetők (nyomtatva vagy digitálisan)	☐ OK	☐ Nem OK	
Az SDS-ek aktuális verziójúak (1 évnél nem régebbiek)	☐ OK	☐ Nem OK	

Összeférhetőség és szeparáció

Ellenőrzési szempont	Megfelel	Nem felel meg	Javító intézkedés / határidő
Savas és lúgos anyagok egymástól elkülönítve tárolva	☐ OK	☐ Nem OK	
Oxidálószeres külön tárolt területen	☐ OK	☐ Nem OK	
Gyúlékony anyagok tűzvédelmi előírások szerint tárolva	☐ OK	☐ Nem OK	
Az összeférhetlenségi mátrix kifüggesztve	☐ OK	☐ Nem OK	

Egyéni védőeszközök

Ellenőrzési szempont	Megfelel	Nem felel meg	Javító intézkedés / határidő
A tároló mellett elérhető: védőkesztyű, védőszemüveg, arcvédő	☐ OK	☐ Nem OK	
Szemöblítő állomás / zuhany elérhető a közelben	☐ OK	☐ Nem OK	
A védőeszközök állapota megfelelő, nem lejárt	☐ OK	☐ Nem OK	

Vészhelyzeti felszerelés

Ellenőrzési szempont	Megfelel	Nem felel meg	Javító intézkedés / határidő
Kiömlés-felszívó anyag (szorbens) rendelkezésre áll	☐ OK	☐ Nem OK	
Tűzoltó készülék elérhető és érvényes felülvizsgálattal rendelkezik	☐ OK	☐ Nem OK	
Vészkijárat jelölve és akadálymentes	☐ OK	☐ Nem OK	
Elsősegélydoboz feltöltve és elérhető	☐ OK	☐ Nem OK	

Ellenőrzés gyakorisága: havonta, vagy a vegyszerkészlet változásakor. Katasztrófavédelmi / ÁNTSZ ellenőrzés előtt kötelezően felülvizsgálandó.

Ellenőrzést végezte: _____

Dátum: _____